

**02.4.1.УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭР,
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ ТӨВЛӨРСӨН УС,
ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГАДНА
ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийх объектын нэр:

Шалгуулагч этгээдийн регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо:/...../..

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../..

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлаг а хангасан	Шаардлаг а хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Барилгын тухай хуулийн 12- р зүйл	Барилга байгууламжийн зураг төсөл нь хууль, норм дүрэм, стандартын шаардлагад нийцсэн байх	0	5		
2		Барилга байгууламж нь батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдсан байх	0	5		
3	Барилгын тухай хуулийн 14- р зүйл	Барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичгүүд нь зохих хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан	0	5		
4		Барилга байгууламж нь зэргэлдээ орших барилга байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцлийг алдагдуулахгүйгээр /хамгаалалтын зурвастай/ төлөвлөгдөж баригдсан	0	5		
5	Барилгын тухай хуулийн 25 - р зүйл	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийгдсэн	0	5		

6	Барилгын тухай хуулийн 11-р зүйл	Барилга байгууламжийн материал, хийц, бүтээц, эдлэхүүн нь зураг төсөл, угсралтын болон ашиглалтын шаардлага хангасан	0	5		
7		Барилга байгууламж нь ашиглалтын шаардлагыг хангахаар төлөвлөгдөж, баригдсан	0	10		
8	Барилгын тухай хуулийн 26,28,30-р зүйл	Барилга байгууламжийг шинээр угсрах, өргөтгөх, шинэчлэх,буулгах ажилд эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан	0	5		
9	Барилгын тухай хуулийн 37-р зүйл	Барилга байгууламжийн захиалагч нь чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлдэг	0	10		
10	Барилгын тухай хуулийн 38-р зүйл	Зураг төсөл зохиогч нь чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн	0	10		
11	Барилгын тухай хуулийн 40-р зүйл	Барилга байгууламжийн ажил гүйцэтгэгч нь чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн	0	10		
12	Барилгын тухай хуулийн 13-р зүйл	Угсралт, засвар шинэчлэлд хэрэглэсэн барилгын материал бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж нь хууль дүрэм, стандарт, зураг төслийн шаардлагуудыг хангасан	0	5		
13	MNS4288-95 MNS4943-2015	Бохир усыг цэвэрлэлгүйгээр цооногт цуглуулан соруулж зөөхөөр төлөвлөж угсарсан	0	5		
14	MNS5582-2006 MNS4943-2015	Бохир усыг цэвэрлэлгүйгээр газарт шингээхээр төлөвлөж, инженерийн байгууламж шугам сүлжээг угсарсан	0	5		
15	MNS 5582-2006 MNS 4943-2015	Бохир усыг цэвэрлэх технологи, угсрагдсан техник тоног төхөөрөмж нь цэвэрлэгдсэн бохир усны стандарт, зураг төслийн шаардлагыг хангасан	0	5		
16	ТАД-ийн 1,7.3 заалт	Тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний засварын ажлууд зураг төсөл, бичиг баримтын дагуу чанартай хийгдсэн	0	5		

17	Барилгын газар шороо ба буурь, суурийн ажил БНБД 3.02.01-90-ын 3.10 заалт, БНБД 3.02.05-89	Байгууламжийн буурь хөрсөнд ухлага хийхдээ эргийн өнцгийг 80 градусаас хэтрүүлээгүй.	0	3		
18		Хөрсний бүтэц нь инженер геологийн дүгнэлттэй тохирсон.	0	3		
19		Суурь, суултын гүн, ул хөрсний нягтрал зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	3		
20	Барилгын газар шороо ба буурь, суурийн ажил БНБД 3.02.01-90-ын 3.10 заалт, БНБД 3.02.05-89	Хөрсний усыг зайлуулах арга хэмжээ авсан.	0	3		
21		Шугам хоолойн трасс, өндөржилт налуу зураг төслийн дагуу хийгдсэн.	0	3		
22	ГХБНБТ БНБД 22.01.01*/2006 Бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-01-10 Угсармал бетон БНБД 52-03-05	Цутгамал төмөр бетон бүтээц эдэлхүүний чанар арматурчлал цутгалт зэрэг нь зураг төсөлтэй нийцсэн.	0	3		
23		Ханын хавтгайлж, худаг камер, сувгийн лотки зэрэг угсармал бүтээц эдэлхүүн нь зураг төсөл, стандарт норм дүрмийн шаардлага хангасан.	0	3		
24		Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээнд зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	3		
25	Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна сүлжээ, барилга байгууламж БНБД40-04-16	Гагнуурын ажлын чанар, технологи нь зураг төсөл норм дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	3		
26		Шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн угсралт болон гагнуурын ажлын акт баримт бичиг формулярыг бүрэн бүрдүүлсэн	0	3		
27		Галаас хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	2		
28	Дулаалгын материал БНБД31-07-05	Дулаалгын материалын зузаан, нягт зэрэг нь зураг төсөл стандарт норм дүрэмтэй нийцсэн.	0	3		
29		Шугам хоолой холбох хэмжих хэрэгслийн угсралт, маталт, гагнаас, дулаалга зэрэг нь цэвэр үзэмжтэй, стандарт норм дүрмийн шаардлагад нийцсэн	0	3		
30	Дотор сантехникийн ситем БНБД40-06-16	Барилга байгууламжийн доторх сантехникийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралт нь холбогдох зураг төсөл норм дүрэм стандартын дагуу хийгдсэн	0	3		

31	Дотор сантехникийн ситем БНБД40-06-16	Ус дулааны узел, сантехникийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралт хэвийн ажиллах боломжтой.	0	5		
32	Ус хангамж гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД40-02-16	Ус хангамжийн гадна шугам сүлжээний угсралт, гагнуур, дулаалга, хаалт арматур, холбох хэрэгсэл зэрэг нь зураг төслийн дагуу угсрагдсан	0	2		
33	АТГСбаБ-БНБД40-01-14	Ариутгах татуургын шугам сүлжээний угсралт, хаалт арматур, холбох хэрэгсэл, дулаалга нь зураг төслийн дагуу угсрагдсан	0	2		
34	Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт БНБД 30.01.04 7-р зүйл	Шугам сүлжээ нь бусад барилга байгууламжаас засвар үйлчилгээ хийх хамгаалалтын зурвас, зай хэмжээнд төлөвлөгдөн угсрагдсан байх	0	5		
35	ТАД-ийн 7.2	Шугам хоолойн өнгө будаг, бүс, хаяг бичилт нь стандарт дүрмийн шаардлагад тохирсон.	0	2		
36	ТАД-ийн 2.4.3	Шугам хоолойн суваг хонгил, шугам хоорондох зай хэмжээ нь стандарт норм дүрмийн шаардлага хангасан.	0	3		
37	ТААД-ийн 2.8.	Зураг төсөлд заагдсан хянах хэмжих хэрэгсэл, компенсатор, хаалт арматур, ус юүлэгч агаар гаргагч болон хамгаалах төхөөрөмжүүд суурилагдсан	0	2		
38	Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна сүлжээ, барилга байгууламж БНБД 40-14-16 8-р зүйл	Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам хоолойд гадаад дотоод үзлэг, туршилт тохируулга, техникийн магадлалууд хийгдэж тэнцсэн	0	3		
39	Саарал усны систем MNS BS 8525-1 5: 2015	Саарал ус нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан	0	3		
40		Саарал усны шугам сүлжээг, цэвэр ус хангамжийн системд шууд холбож угсраагүй, тусдаа бие даасан шугам сүлжээтэй	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	171	0	0
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
<i>Хяналтын чиглэл, албан</i>		<i>Хяналтын чиглэл, албан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн</i>			
<i>/ овог, нэр/</i>		<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>			

<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: