

**02.5.4.ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Шалгуулагч этгээдийн этгээдийн нэр:  
 Хяналт шалгалт хийх объектын нэр:  
 Шалгуулагч этгээдийн регистрийн дугаар:  
 Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:  
 Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: ...../...../.....  
 Хяналт шалгалт дууссан огноо: ...../...../.....

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ...../...../.....

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:  Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг Хэрэглэгчийн үүрэг хариуцлага</b>			<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Барилгын тухай хуулийн 12.1.1 дэх заалт	Зураг төслийн дагуу баригдсан	0	20		
2	Барилгын тухай хуулийн 46.1.4 дэх заалт	Барилга байгууламжийн инженерийн хангамжийн системийг арчлан хамгаалсан	0	20		
3	Барилгын тухай хуулийн 13.1.1 дэх заалт	Барилгын материал, бүтээгдэхүүн нь норм, нормативын баримт бичиг, зураг төслийн шаардлагыг бүрэн хангасан байх	0	10		
4	Барилгын тухай хуулийн 46.1.5 дах заалт	барилга байгууламжийг галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болон экологийн шаардлагыг хангуулсан	0	10		
5	МУЗГ-ын 2018 оны 317 тоот тогтоол	Объект, тоног төхөөрөмжийг улсын комисст хүлээлцүүлж байнгын ашиглалтанд оруулсан	0	10		
6	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 1.1.3 заалт	Хангагчтай цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулсан	0	3		
7	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 1.2.1 заалт	Эрх бүхий байгууллагатай цахилгаан тоноглолын засвар, үйлчилгээ, туршилт тохируулга хийлгэх гэрээ байгуулсан	0	5		
8	Хэрэглэгчийн ТАД 1.2.1 заалт	Цахилгаан хангамж хариуцсан алба, хэсэгтэй	0	3		

9	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.1	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйлчилгээг сургаж бэлтгэсэн цахилгаан техникийн мэргэжлийн ажилтан хариуцдаг	0	5		
10	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт, өөрчлөлт, туршилт, шалгалт, урьдчилан сэргийлэх засварын ажлыг цаг тухайд нь чанартай хийлгэдэг	0	5		
11	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан техникийн мэргэжлийн ажилтны сургалт болон тэднээс авах ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, ажил үүргийн ба ашиглалтын зааврын мэдлэгийн шалгалтыг зохион байгуулдаг	0	5		
12	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үед гарсан осол, гэмтэл, зөрчлийг судлаж бүртгэх ба тэдгээрийн үүссэн шалтгааныг арилгах арга хэмжээ авдаг	0	5		
13	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгаалах хэрэгсэл, галын багаж хэрэгслээр бүрэн хангасан	0	5		
14	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан техникийн ажилтны ажил үүргийн болон ашиглалтын зааврыг боловсруулсан	0	5		
15	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД	1.2.2	Цахилгаан техникийн ажилтнуудын хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэсэн	0	5		
16	Хэрэглэгчийн 1.5.3, 1.5.4 заалт	ТАД-ийн		Удирдлага нь тогтоосон маягтаар тоноглолын үзүүлэлт, тооцоо тайланг гаргадаг, хянадаг	0	2		
17	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД-ийн	1.6.3	Тоноглолын шинэчлэлт, их, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэх батлагдсан графиктай	0	3		
18	Хэрэглэгчийн 1.7.11 заалт	ТАД-ийн		Анхны тусламжийн байнгын нөөцтэй, зориулалтын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан	0	3		
19	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД-ийн	1.6.8	Ашиглаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмж нь нөөц сэлбэг, материалтай	0	10		
<b>II. Хэсэг Техникийн баримт бичиг</b>					<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД-ийн	1.8.1	Тоног төхөөрөмжийн техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт бүрэн	0	3		
21	Хэрэглэгчийн заалт	ТАД-ийн	1.8.2	Ажлын байранд байх схем зураг зааврын бүрдүүлэлт хангалттай	0	3		
22	Хэрэглэгчийн 1.8.4, 1.8.5 заалт	ТАД-ийн		Цахилгааны схем нь бодит схемтэй тохирч байгаа	0	3		

23	Хэрэглэгчийн 1.8.13 заалт	ТАД-ийн	Шуурхай үйлчилгээний ажлын байранд хөтлөгдвөл зохих журнал, баримт бичгүүд бүрэн хөтлөгддөг	0	3		
<b>III. Хэсэг Хичний трансформаторын техник ашиглалт, аюулгүй</b>				<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Хэрэглэгчийн 2.1.1, 2.1.35 заалт	ТАД-ийн	Трансформатор/тр-р/ ба реакторын эд ангиуд бүрэн бүтэн, тогтоосон хугацаанд үзлэг шалгалт хийсэн	0	3		
25	ТАД-ийн 5,3 заалт		Трансформатор/тр-р/ ба реакторын дор тос хилээж авах байгууламжтай	0	3		
26	ТАД-ийн 5.3.4 заалт		Гадны байрлалтай тр-р, реакторуудад дэд станцын дугаар, диспетчерийн нэр бичсэн	0	2		
27	ТАД-ийн 5.3.5 заалт		Тр-рын хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн тэжээлийн эх үүсвэр, бэлтгэл тэжээл автоматаар залгагддаг	0	5		
28	Хэрэглэгчийн 2.1.32 заалт	ТАД-ийн	Ачаалалтай тр-рын хүчдэл тохируулагч нь байнгын ажиллагаатай	0	3		
29	Хэрэглэгчийн 2.1.36, 2.1.37 заалт	ТАД-ийн	Тр-р, реакторын их, урсгал засварыг тогтоосон хугацаанд хийсэн	0	3		
30	Хэрэглэгчийн 2.1.40 заалт	ТАД-ийн	Ашиглалтанд байгаа трансформатор, тэдгээрийн эд анги, хэсгүүдийн туршилтыг нормын дагуу хийж гүйцэтгэсэн	0	5		
<b>IV. Хэсэг Хуваарилах байгууламж</b>				<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Хэрэглэгчийн 1.8.13 заалт	ТАД-ийн	Хуваарилах байгууламжид үйлчилдэг хүмүүс нь хэвийн болон аваарийн үед ажиллах схем, заавруудаар хангагдсан	0	3		
32	Хэрэглэгчийн 2.2.21 заалт	ТАД-ийн	Байгууламжийн тоноглолууд дээр диспетчерийн нэр хаяг тависан	0	2		
33	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 5.4.4 заалт		Удирдлагын бүх түлхүүр, товчлуур, бариул дээр зориулалт ажилбарыг бичсэн тэмдэглэгээ хийсэн	0	2		
33	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 5.4.6 заалт		Хаалттай хуваариалах байгууламжийн кабелийн сувгийн таг битүүмжилсэн	0	2		
34	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 5.4.7 заалт		Тос хүлээн авагч, хайрган дэвсгэр, дренаж, тос зайлуулах хоолойтой	0	2		
35	Хэрэглэгчийн 5.8.10 заалт	ТАД-ийн	Ил татсан кабель шугамын эхлэл ба төгсгөлд, мен муфть нь пайзтай байх бөгөөд түүнд бичилт бүрэн хийсэн	0	2		

36	Хэрэглэгчийн 5.4.14 заалт	ТАД-ийн	Хаалттай хуваарилах байгууламж нь зөөврийн газардуулагч, гал эсэргүүцэх, хөдөлмөр хамгааллын хамгаалах хэрэгслүүдтэй ба анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэл, урьдчилан сэргийлэх плакатаар хангагдсан	0	5		
37	Хэрэглэгчийн 2.2.19	ТАД-ийн	Ил суурилагдсан трансформаторын дэд станц, сэлгэн залгалтын пункт нь хаалт хашлагатай, салгуурын дамжуулга, самбар нь хориг цоожтой	0	3		
38	Хэрэглэгчийн 2.2.20	ТАД-ийн	Хуваарилах байгууламж нь байнгын газардуулагчаар тоноглогдсон	0	5		
39	Хэрэглэгчийн 2.2.23	ТАД-ийн	Хуваарилах байгууламж, тосон таслуур, тусгаарлагч, богино залгагч цахилгаан халаах хэрэгслээр тоноглогдсон, хэвийн найдвартай ажилладаг	0	3		
40	Хэрэглэгчийн 2.2.39,2.2.40,2.2.41	ТАД-ийн	Хуваарилах байгууламжийн үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд хийж, хувийн хэрэг баяжилт хийсэн	0	3		
<b>Ү. Хэсэг Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам</b>				<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Хэрэглэгчийн 2.3.9, 2.3.12	ТАД-ийн	Агаарын шугамын техникийн үзлэг үйлчилгээ, засвар хийсэн	0	3		
42	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.3.2		Агаарын шугам нь бусад агаарын шугамтай огтлолцсон, дээрх шугамын утасны холбоос шаардлага хангасан	0	3		
43	Хэрэглэгчийн 2.3.23	ТАД-ийн	Агаарын шугамын тулгууруудад санамж плакатууд бүрэн тависан	0	3		
44	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.3.8		Агаарын шугаманд хийх ээлжит болон ээлжит бус үзлэгийг хийдэг	0	3		
45	Хэрэглэгчийн 2.3.19	ТАД-ийн	Төмөр бетон, модон тулгуурын их засвар тогтоогдсон хугацаанд хийдэг, тулгуур болон металл хийцийг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийсэн	0	3		
46	ЭХТХуулийн ЭХШСүлжээг дiрэм	33.2, хамгаалах	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгосон, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж гарсан	0	10		
<b>VI. Хэсэг Реле хамгаалалт</b>				<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.6.1		Аварийн ба урьдчилан сэргийлэх дохиоллын байгууламжуудын бэлэн байдлыг шалгадаг	0	3		

48	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.6.12	Хэрэглэгчийн ашиглаж байгаа реле хамгаалалт, автоматик, телемеханикийн төхөөрөмж нэг бүрд баримт бичгийг бүрдүүлж хадгалсан	0	3		
49	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.6.2	Реле хамгаалалт, автоматик ба хоёрдогч хэлхээнд хэмжилт, туршилт тохируулга хийсэн	0	3		
<b>VII. Хэсэг Газардуулах төхөөрөмж</b>			<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.7.4	Газардуулгын хүрээнд газардуулгын утсыг холбохдоо гагнуураар буюу боолтоор холболтыг хийсэн.	0	5		
51	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.7.5, 2.7.8	Газардуулах байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалсан, эсэргүүцлийн хэмжилтийг тогтоосон хугацаанд хийсэн	0	5		
52	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.7.10	Газардуулгын байгууламж нь зураг схем, бичиг баримтын бүрдэлтэй, хэмжилтийг паспортанд бичиж баяжилт хийдэг	0	5		
<b>VIII. Хэсэг Диспетчерийн шуурхай удирдлага</b>			<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Хэрэглэгчийн ТАД 1.5.8	Өөрийн цахилгаан хангамжийн системтэй / эрчим хүчний үүсгүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугам, дэд станц/ тэдгээрийг ажлыг тасралтгүй удирдах диспетчерийн шуурхай удирдлага, албатай	0	5		
54	Хэрэглэгчийн ТАД 1.5.8	Өөрийн цахилгаан станц, шугам сүлжээний ажлын горимыг боловсруулж, тэжээж байгаа эрчим хүчний системтэй зохицож ажилладаг	0	5		
55	Хэрэглэгчийн ТАД 1.5.8	Цахилгаан эрчим хүчний чанарын шаардлагыг хангадаг	0	3		
56	Хэрэглэгчийн ТАД 1.5.8	Цахилгаан хангамжийн системийн хэмнэлттэй горимыг хангаж ажилладаг	0	3		
<b>IX Хэсэг Хэрэглэгчийн зэрэглэл, 0.4 кВ-ын цахилгаан тоног</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Эрчим хүчний тухай хууль 30.2, "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ын 1.2.9, 1.2.10 заалт	Цахилгаан хангамж нь зэрэглэлийн шаардлагыг хангасан нөөц эх үүсвэртэй	0	10		
58	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12 заалт	Бэлтгэлд байгаа нөөц эх үүсвэрт үзлэг, хэмжилт, туршилтыг тогтоосон хугацаанд хийсэн, журналд тэмдэглэсэн	0	3		
59	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 3.1.2, 3.1.3, 3.1.22 заалт	Цахилгаан гагнуурын тоног төхөөрөмжийн угсралт стандартын шаардлага хангасан, хэмжилт хийсэн	0	3		

60	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 2.12.2, 2.12.4, 2.12.16 заалт	Ажлын болон аварийн гэрэлтүүлгийн утас, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь стандартад нийцсэн, холболт нь угсралтын шаардлага хангасан, үзлэг хийсэн	0	3		
61	Эрчим хүчний тухай хууль 30.1.13 заалт	Эрчим хүчний дэд станц, шугам тоноглолыг мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлсэн	0	5		
62	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ын 6.2.4, 6.2.15 заалт	Цахилгааны утас ба кабель шугам, шитний өрөө нь дүрмийн шаардлагыг хангасан	0	3		
63	Хэрэглэгчийн ТАД-ийн 3.3.2, 3.3.3 заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь техникийн нөхцлийн дагуу суурилагдсан, сүлжээнд холбох ажлыг дүрмийн дагуу гүйцэтгэсэн	0	3		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: