

**02.5.5.ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Шалгуулагч этгээдийн этгээдийн нэр:  
 Хяналт шалгалт хийх объектын нэр:  
 Шалгуулагч этгээдийн регистрийн дугаар:  
 Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:  
 Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: ...../...../.....  
 Хяналт шалгалт дууссан огноо: ...../...../.....

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ...../...../.....

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг Баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Барилгын тухай хуулийн 12.1.1 дэх заалт	Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахдаа газрын зөвшөөрөл, шийдвэр гаргуулсан	0	10		
2.	Барилгын тухай хуулийн 18.1 дэх хэсэг	Зураг төсөл зохиогч байгууллага нь тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
3.	Барилгын тухай хуулийн 18.1 дэх хэсэг	Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй	0	10		
4.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.16 дахь заалт	Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан	0	10		
5.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.1 дэх заалт	Барилга байгууламжийн ажлыг зураг төсөлтэй гүйцэтгэсэн	0	10		
6.	Барилгын тухай хуулийн 25.1, 37.1.10 дахь заалт	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн	0	10		
7.	Барилгын тухай хуулийн 12.1 дэх хэсэг	Зураг төсөлд холбогдох байгууллагуудаас виз, зөвшөөрөл авсан	0	5		
8.	Барилгын тухай хуулийн 16.2 дахь хэсэг	Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акттай	0	3		
9.	Барилгын тухай хуулийн 37.1.4 дэх заалт	Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагч техникийн хяналт гүйцэтгэсэн	0	3		

10.	"Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм" 170 дахь заалт	Захиалагч (хөрөнгө оруулагч)-ийн техникийн хяналт гүйцэтгэх болон зохиогчийн хяналт хийх гэрээ хийгдсэн	0	3		
11.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.4 дэх, 40.1.13 дахь заалт	Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны ажил гүйцэтгэх төслийн бичиг, баримттай	0	3		
12.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.17 дахь заалт	Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж зохиогчоор баталгаажуулсан	0	5		
13.	Барилгын тухай хуулийн 37.1.4 дэх заалт	Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг	0	5		
14.	Барилгын тухай хуулийн 38.1.4 дэх заалт	Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг	0	5		
15.		Дотоодын хяналтын системтэй	0	10		
16.	ТХШТХ-ийн 6.4 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
17.	хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
18.	Барилгын тухай хуулийн 33.1.20 дахь заалт	Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн	0	5		
19.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2 дахь заалт	Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын актыг бичиж холбогдох инженерээр баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан	0	5		
20.	Барилгын тухай хуулийн 40.1.2 дахь заалт	Талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу хөтөлж, баталгаажуулсан	0	5		
<b>II. Материалын чанар аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.		Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн болон норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй	0	5		
22.	Барилгын тухай хуулийн 43.1 дэх хэсэг	Суурь, тулгуур зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулсан	0	5		
23.		Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн	0	5		

24.		Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн	0	5		
<b>III. Хэсэг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт</b>			<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.3.34 дэх, 2.3.35 дахь заалт	Кабель шугамыг газарт байрлуулахдаа зөвшөөрөгдөх гүнд суурилуулсан	0	10		
26.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.3.41 дэх дахь заалт	Кабель шугам агаарын шугамтай ойртох үед газардуулгын байгууламжаас холбогдох аюулгүйн зайн шаардлага хангасан	0	10		
27.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 2.4 дүгээр бүлэг	Цахилгаан дамжуулах агаар шугам нь суурин газраар өнгөрөх үеийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан	0	10		
28.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 6.2.6 дахь заалт	Онцгой тохиолдолд орон сууцны барилга дотор дэд өртөөг байрлуулан төлөвлөхдөө аюулгүй байдлыг хангуулан, хяналтын байгууллагаас холбогдох зөвшөөрөл авсан	0	10		
29.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.16 дахь заалт	Суурилуулах (тавигдах) гэж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрдэлд орох цахилгаан тоноглол нь техникийн нөхцөл шаардлагыг хангасан	0	3		
30.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.18 дахь заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зураг төсөлд хог, хаягдлыг тухайлбал, химийн бодис, тос, техникийн ус зэргийг цуглуулах, зайлуулах арга хэмжээг тусгасан	0	3		
31.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.20. 1.1.21 дэх заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмж, түүний хэсэг, эд анги тус бүрийн схем нь энгийн, харагдахуйц; бичлэг, төрөлжилт нь нэг маягийн; өнгөөр ялган танихад хялбар байх нөхцөлийг хангасан	0	3		
32.		Цахилгаан тоног төхөөрөмж бүрд нэгэн төрлийн гүйдэл дамжуулах шин (цаашид шин гэх)-ий үсэг тоон ба өнгөний тэмдэглэгээ адилхан хийгдсэн	0	3		
33.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.23 дахь заалт	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг тавихдаа үйлчилгээний ба гаднын хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангасан	0	3		
34.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.26 дахь заалт	Бүх төрлийн хязгаарлах хаалт, хашлага нь тухайн нөхцөлд тохирсон хангалттай механик бөх бат байсан	0	3		

35.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.27 дахь заалт	"Ашиглаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгаалах хэрэгслийг турших ба хэрэглэх дүрэм"-ийн дагуу анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслээр тус тус хангасан	0	3		
36.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.6 дугаар бүлэг	Газардуулгын байгууламжийн ажил, үйлчилгээ норм дүрмийн дагуу хийгдсэн	0	3		
37.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.1.2 дахь заалт	Цахилгаан тоног, төхөөрөмжийг ашиглалтад өгөхдөө мөрдөгдөж байгаа журмын дагуу гал эсэргүүцэх багаж, эд хэрэгсэл, материалаар хангасан	0	3		
<b>IV. Хэсэг Туршилт, тохируулга</b>			<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.3 дахь заалт	Цахилгаан тоноглолын механик хэсгийн ажиллагааг үйлдвэрийн болон угсралтын зааврын дагуу шалгасан	0	3		
39.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.2 дахь заалт	Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан автоматик, реле хамгаалалтын төхөөрөмжийг тогтоон баталсан заавраар шалгасан	0	3		
40.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.5 дахь заалт	35 кВ ба түүнээс доош хүчдэлтэй бүх цахилгаан тоноглолыг заавал өндөрсгөсөн (нэмэгдүүлсэн) хүчдэлээр туршсан	0	3		
41.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.5 дахь заалт	Цахилгаан дамжуулгын ба бусад	0	3		
42.	"Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД 43-101-03-ийн 1.7.5 дахь заалт	Цахилгаан дамжуулгын ба бусад	0	3		
<b>V. Хэсэг Цахилгаан шугам сүлжээний аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.1 дэх хэсэг	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулсан	0	10		
44.	Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.2 дахь хэсэг, "Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм"-ийн 4.1.4 дэх заалт	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын байршлын зураглал хийлгэж, хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгосон	0	30		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>269</b>		

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: