

**02.6.5. БАРИЛГЫН ӨРГҮҮР ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС /Аж, ахуйн нэгж, байгууллага
иргэний дотоод хяналтад зориулав/**

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийх объектын нэр:

Шалгуулагч этгээдийн регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжмйн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Хэсэг. Баримт бичгийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон асуултууд			0	11	0	0
1	БТХ 47.2.5, БӨТААД3.1.2, 3.2.1	Өргүүрийг ашиглах зөвшөөрөлтэй				
2	БТХ 47.2.8, БӨТААД4.1,	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн				
3		Техникийн магадлал хийсэн, магадлалын хугац				
4	БӨТААД , 2.1.6-2.1.14, 3.1.5, 4.4.4е, 4.5.10, хавсралт 2, 3	Барилгын өргүүрийн техникийн паспорттой, түүний хөтлөлтийг хийдэг	0	2		
5	БӨТААД 3.4, 3.5,	Угсралт, магадлал, газардуулгын эсэргүүцэл, гагнуурын акттай	0	4		
6	БӨТААД 3.1.10, 4.5.2	Ашиглалтанд орсон он, бусад мэдээллийг тэмдэглэсэн пайз самбартай	0	5		
II. Хэсэг. Механизм, эд анги:			0	57	0	0
7	БӨТААД 2.6, 2.10.17	Эргүүлэг хэвийн ажиллагаатай	0	1		
8	БӨТААД 2.5,	Дамрын ховил /блок/ элэгдэлгүй	0	5		
9	БӨТААД 2.3.1, 4.4.4а, хавсралт 6	Ган татлага, гинж хэвийн ажиллагаатай	0	10		
10	БӨТААД 2.7, 4.4.4а	Тоормос хэвийн ажиллагаатай	0	5		
11	БӨТААД, 2.9, 2.9.19, 2.10, 4.4.4а, -БД43-101-03	Цахилгаан тоноглол, түүний холболт, Удирдлагын аппаратууд хэвийн ажиллагаатай	0	1		
12	БӨТААД 2.9.8-2.9.12,	Газардуулгатай	0	1		

13	БӨТААД 2.11.4,	Зөөлөвч тулгуур хэвийн ажиллагаатай	0	2		
14	БӨТААД 2.3.1,	Ачаа-хүн зөөврийн өргүүрийн бүхээг хэвийн ажиллагаатай	0	2		
15	БӨТААД 2.3.2,	Ачааны өргүүрийн тавцан, тоноглол хэвийн ажиллагаатай	0	2		
16	БӨТААД 2.3.3,	Дүүжин өргүүрийн тавцан, тоноглол хэвийн ажиллагаатай	0	2		
17	БӨТААД 2.2, 4.4.4б, 4.4.4в	Төмөрлөг даацын хийц, чиглүүлэгчийн хэв гажилт болон зэврэлтгүй	0	15		
18	БӨТААД 2.2.4,	Тулгуурын өнхрүүлэгтэй	0	1		
19	БӨТААД 2.12, 4.5.9	Хаалт хамгаалалт, шат, нэвтрэх талбай хэвийн ажиллагаатай	0	2		
20	БӨТААД 2.9.21, 4.5.7	Өргүүрийн гэрэлтүүлэгтэй	0	2		
21	БӨТААД 2.8,	Эсрэг ба тогтворжуулагч ачаа бүрэн бүтэн	0	5		
22	БӨТААД 2.5,	Хүрдний /барабан/ элэгдэлгүй	0	1		
III.Хэсэг. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл: /ХАБЭАТХ 10.1/			0	59	0	0
23	БӨТААД 2.11.1.1а, 4.4.4а	Бүхээгийн дээд, доод байрлалыг хязгаарлах төгсгөлийн унтраалгатай	0	5		
24	БӨТААД 2.11.1.1б, 4.4.4а	Бүхээгийн доод хаалтыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3		
25	БӨТААД 2.11.1.1в, 4.4.4а	Бүхээгийн орох, гарах хаалгыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3		
26	БӨТААД 2.11.1.1д, 4.4.4а	Баригчийн ажиллагааг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	4		
27	БӨТААД 2.11.1.1е, 4.4.4а	Ган татлагын сулралт, тасралтыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	5		
28	БӨТААД 2.11.1.1ж, 4.4.4а	Хурд хязгаарлагчийн ажиллагааг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	4		
29	БӨТААД 2.11.1.1з, 4.4.4а	Хурд хязгаарлагчийн ган татлагын татан чангалагчийг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	3		
30	БӨТААД 2.11.1.1и, 4.4.4а	"Зогс" товчлууртай	0	3		
31	БӨТААД 2.11.1.2, 4.4.4а	Барилгын нүхээр ачаа оруулах үеийн ажиллагааг хянах төхөөрөмжтэй	0	2		
32	БӨТААД 2.11.1.3, 4.4.4а	Дүүжинт өргүүрийн дээд байрлалыг хянах төгсгөлийн унтраалгатай	0	2		
33	БӨТААД 2.11.1.3, 4.4.4а	Дүүжинт өргүүр гараар ажиллах үед эргүүлгийг зогсоох төгсгөлийн унтраалгатай	0	3		
34	БӨТААД 2.11.2.1, 4.4.4а	Салхины хурд хэмжигч анеомометртэй /15м-ээс өндөр өргүүрт/	0	2		
35	БӨТААД 2.11.3, 4.4.4а	Баригч, ослын зогсоогууртай	0	15		
36	БӨТААД 2.9.21, 4.4.4а, 4.5.2	Дуут дохио, радио холбоотой	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	127	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: