

Орон сууцны зориулалттай барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ, паспортжуулалт хийсэн жагсаалт /Тэсвэртэй/

№	Дүүрэг	Хороо	Байрны дугаар	Ашиглалта орсон он	Хүчин чадал	Барилгын хэмжээ урт өргөн	Давхрын тоо	Барилгын талбай м2	Барилгын эзэлхүүн м3	Зураг төсөлтэй эсэх	Барилгын үндсэн хийц бүтээц					Газар хөдлөлтө тэсвэртэй эсэх	Паспортжуулалт хийсэн байгууллага
											Суурь	Үндсэн хийц бүтээц	Гадна хана	Хучилт	Дээвэр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЧД	1-р хороо	1-20-р байр	1965	30	-	5	328	-	Барилгын зургийн институт	-	Тоосгон	Тоосгон	-	-	7 баллд тэсвэртэй	ОХУ-ын мэргэжилтнүүдийн биет үзлэг хийж, чичирхийллийн хэлбэлзлийг хэмжсэн
2	ЧД	3-р хороо	40-50, 25-4-р байр	2005	48	-	-	-	-	-	-	Каркас			хуйлмал	Тэсвэртэй	
3	ЧД	2-р хороо	40-50-т 50-т, ВЗІ байр	1975	48	-	5	-	-	үгүй	Чулуун дүүргэгчтэй шугаман	Тоосгон	Тоосгон өрлөгтэй өөрийгөө даах	Хучилтийн нүхтэй хавтан	хуйлмал	Тэсвэртэй	НЕТГ
4	ЧД	2-р хороо	40-50т 50т, СЯ байр	1975	20	16.5x18	5	4158	297	үгүй	Чулуун дүүргэгчтэй шугаман	Тоосгон	Тоосгон өрлөгтэй өөрийгөө даах	Хучилтийн нүхтэй хавтан	хуйлмал	Тэсвэртэй	НЕТГ
5	ЧД	6-р хороо	Гэрэл төвийн урд 51-р байр	1996	30	27.4x16.03	5	6588	439	тийм	Угсармал бетон шугаман	Тоосгон	Тоосгон өрлөгтэй өөрийгөө даах	Хучилтийн нүхтэй хавтан	хуйлмал	Тэсвэртэй	НЕТГ
6	ЧД	5-р хороо	6-р р хороолол хороолол, 15-р байр	1986	72	44.94x14.94	9	17785.5	671.4036	тийм	Төм.бетон огтлолцсон шугаман	Угсармал	Төмөр бетон хавтгаалжин	нүхтэй хавтан	хуйлмал	Тэсвэртэй	БДМБСТ
7	ЧД	6-р хороо	43-р байр	1978	58	32.4x10.8	5	349.92	5143.82	тийм	чулуун дүүргэгчтэй шугаман	угсармал	төмөр бетон	угсармал цутгамал холимог	угсармал төмөр бетон	тэсвэртэй	НЕТГ
8	ЧД	4-р хороо	30а-р байр	1975	87	32.4x10.8	5	349.92	5143.82	тийм	төмөр бетон огтолсон шугаман	угсармал	төмөр бетон	хучилтын нүхтэй хавтан	модон дам нуруу	тэсвэртэй	БХ
9	ЧД	2-р хороо	30-р байр	1987	30	27.4x16.03	5	439.22	6588.33	тийм	чулуун дүүргэгчтэй шугаман	тоосго	тоосгон өрөг	хучилтын нүхтэй хавтан	модон дам нуруу	тэсвэртэй	БДМБСТ
10	ЧД	6-р хороо	45-р байр	1978	58	32.4x10.8	5	349.92	5143.84	тийм	чулуун дүүргэгчтэй шугаман	угсармал	төмөр бетон	хучилтын нүхтэй хавтан	угсармал төмөр бетон	тэсвэртэй	БХ
11	ЧД	5-р хороо	2а-р байр	1981	58	32.4x10.8	5	349.92	5143.82	тийм	чулуун дүүргэгчтэй шугаман	угсармал	төмөр бетон	хучилтын нүхтэй хавтан	угсармал төмөр бетон	тэсвэртэй	БХ
12	ЧД	5-р хороо	21-р байр	1983	58		5	-		тийм	угсармал бетон шугам	угсармал	төмөр бетон	хучилтын нүхтэй хавтан		тэсвэртэй	НЕТГ
13	ЧД	5-р хороо	8-р байр	1981	58	32.4x10.8	5	349.92	5143.82	тийм	чулуун дүүргэгчтэй шугаман	угсармал	төмөр бетон	хучилтын нүхтэй хавтан	угсармал төмөр бетон	тэсвэртэй	НЕТГ
14	ЧД	1-р хороо	15-р байр 40-50-т	1963	64	77.54x10.4	4	806.416	9676.992	тийм	угсармал бетон шугаман	тоосгон	тоосго	угсармал төмөр бетон	угсармалтөмөр бетон	Тэсвэртэй	НЕТГ